

Registratie van gebeurtenissen

Alle “gebeurtenissen” die betrekking hebben op de brandmeldinstallatie moeten zonder uitzondering door de Beheerder en Onderhouder worden vermeld. Deze “gebeurtenissen” moeten nader worden omschreven door de toevoeging van een van de onderstaande coderingen.

In de kolom “code” kunnen de volgende aanduidingen worden gebruikt:

A	Echte Brandmelding Intern
B	Echte Brandmelding Extern
C	Ongewenste Brandmelding Intern
D	Ongewenste Brandmelding Extern
E	Onechte Brandmelding Intern
F	Onechte Brandmelding Extern
G	Blus alarm
H	Blussing geactiveerd
V	Voormelding
S	Storing
Sb	Storingsopheffing door Beheerder
So	Storingsopheffing door Onderhouder
Cm	Maandelijkse Controle
Ck	4 & 8 Maandelijkse Controle
JO	Onderhoud door Onderhouder
O	Oplevering
M	Modificatie, Aanpassing, (software) wijziging
U	Uitbreiding
G	Bezoek (geen van bovenstaande werkzaamheden werd uitgevoerd)
1	Brandmeldcentrale
2	Automatische melders
3	Handbrandmelders
4	Doormelding Brandmeldingen
5	Doormelding Storingsmeldingen
6	Stuurfuncties

Naam	De naam van diegene die de melding heeft geaccepteerd of controle handelingen heeft uitgevoerd.
Datum	Datum van de melding / handeling.
Tijd	Tijdstip van de melding / handeling.
Groep / waarvan	De meldergroep of detectiezone en het meldernummer
zone & melder	de melding afkomstig is of in welke detectiezone de werkzaamheden hebben plaatsgevonden
Oorzaak	De oorzaak van de melding.

Checklist maandelijkse controle BMI

Opgeleid Persoon :

Controle Maand : Jaar :

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing
Centrale is goed bereikbaar en juist bevestigd.	☐	☐	☐	☐
De centrale is in mechanische goede staat. (werking slot en deurmechaniek ed.)	☐	☐	☐	☐
De centrale is uitwendig gereinigd.	☐	☐	☐	☐
Alle optische en akoestische indicatoren van de centrale gecontroleerd op hun goede werking.	☐	☐	☐	☐
Brandweer- en neven-panelen zijn goed bereikbaar en juist bevestigd.	☐	☐	☐	☐
Brandweer- en neven-panelen zijn in mechanische goede staat.(werking slot en deurmechaniek ed.)	☐	☐	☐	☐
Brandweer- en neven-panelen zijn uitwendig gereinigd.	☐	☐	☐	☐
Alle optische en akoestische indicatoren van de brandweer- en neven-panelen centrale gecontroleerd op hun goede werking.	☐	☐	☐	☐
De teksten op de centrale zijn duidelijk leesbaar en niet met de hand geschreven.	☐	☐	☐	☐
Doormeldvertraging gecontroleerd. (met en zonder acceptatie)	☐	☐	☐	☐
Doormeld vertraging isSeconden.	:..... minuten			
Acceptatietijd isSeconden.	:..... minuten			
De interne klok van de centrale staat op juiste tijd en datum ingesteld.	☐	☐	☐	☐
De stand van de alarmteller is	:.....			
Er zijn reserve materialen t.b.v. de installatie aanwezig. (zoals zekeringen , handbrandmelder glaasjes, reserve melders ed.)	☐	☐	☐	☐
Doormelding getest	☐	☐	☐	☐
Controle ontvangst melding (RAC PAC)	☐	☐	☐	☐
Doormelding storing getest	☐	☐	☐	☐
Controle ontvangst storingsmelding	☐	☐	☐	☐

Bijzonderheden betreffende controle

.....

.....

Checklist 4 en 8 maandelijks controle BMI

Opgeleid Persoon :

Controle Maand :

Jaar :

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
De handbrandmelders visueel gecontroleerd op hun mogelijkheid tot functioneren	☐	☐	☐	☐
De handbrandmelders gecontroleerd op hun bereikbaarheid.	☐	☐	☐	☐
De automatische melders en nevenindicatoren visueel gecontroleerd op hun mogelijkheid tot functioneren	☐	☐	☐	☐
De automatische melders en nevenindicatoren gecontroleerd op vrije ruimte tot inventaris ed.	☐	☐	☐	☐
Controle meldfunctie van alle meldergroepen door een functionele beproeving van alle meldgroepen.	☐	☐	☐	☐
Controle ontvangst melding door centrale.	☐	☐	☐	☐
Controle Optische en Akoestische signalering.	☐	☐	☐	☐
Controle uitschakelfunctie van alle meldergroepen.	☐	☐	☐	☐
Controle inschakelfunctie van alle Meldergroepen	☐	☐	☐	☐
Controle afstelschakelaar akoestische signalering.	☐	☐	☐	☐
Is er een verandering in het ruimtegebruik, inrichting of bouwconstructie waardoor een aanpassing van de installatie noodzakelijk zou zijn ?.	☐	☐	☐	☐
Controle afstelschakelaar akoestische signalering.	☐	☐	☐	☐
Voldoet het interne alarm organisatie plan nog ?.	☐	☐	☐	☐
Komen meldernummers en teksten overeen met de werkelijke situatie ?.	☐	☐	☐	☐
Controle meldfunctie van alle meldergroepen door een functionele beproeving van alle meldgroepen.	☐	☐	☐	☐

Bijzonderheden betreffende controle

.....

.....

Checklist ALGEMEEN

Opgeleid Persoon :

Controle Maand :

Jaar :

	Ja	Nee	Nvt	Aanpassing nodig
Logboek aanwezig BIJ installatie.	☐	☐	☐	☐
Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	☐	☐	☐	☐
Registratie bladen type / aantallen toegepaste apparatuur in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Aanzicht bedienpanelen aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Blokschema in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Stuurfunctie matrix in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Installatie tekeningen in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Komen installatie tekeningen overeen met werkelijke situatie ?.	☐	☐	☐	☐
Komen meldernummers en teksten overeen met de werkelijke situatie ?.	☐	☐	☐	☐
Schema's laskasten in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Gebruikersinstructie in logboek aanwezig.	☐	☐	☐	☐
Logboek ingevuld n.a.v. controle.	☐	☐	☐	☐
Tijdschema OP controle ingevuld.	☐	☐	☐	☐
Logboek aanwezig BIJ installatie.	☐	☐	☐	☐
Meldingen zijn door gebruiker in logboek geregistreerd.	☐	☐	☐	☐
Logboek ingevuld n.a.v. controle.	☐	☐	☐	☐
Tijdschema OP controle ingevuld.	☐	☐	☐	☐

Bijzonderheden betreffende controle

.....

.....

[illegible][illegible][illegible]